








<p>LT Montavimo instrukcija LV Instalācijas intrukcija EE Paigaldusjuhised UK installation instruction DE Montageanleitung RU Инструкция по установке PL Instukcja montazu DK Installationsvejledning FI Asennusohjeet</p>	
--	--

Atsargumo priemonės (LT). Montavimo darbus gali atlikti tik atestuotas elektrikas; Išjunkite elektros tiekimą prieš atliekant bet kokius darbus; Šviestuvus turi būti sumontuotas laikantis visų saugumo reikalavimų; Dėmesio! Tikslus šviestuvo modelis pažymėtas ant etiketės jo viduje. **Precautions (EN).** Installation can only be performed by an authorized electrician; Switch off the electricity supply before carrying out any work; Luminaire must be installed in compliance with all safety requirements; Attention! The exact model of the fixture marked on label inside it. **Меры предосторожности (RU).** Установка может быть выполнена только квалифицированным электриком; Отключить напряжение питания перед проведением любых работ; Свистильник должен быть установлен в соответствии со всеми требованиями безопасности; Внимание! Точная модель прибора указаны на этикетке внутри него. **Ettevõttesõbralikud (EST).** Paigaldamise võib teostada ainult volitatud elektrik; Lülitage välja võtke enne paigaldustööde alustamist; Valgusti peab olema paigaldatud vastavalt kõigile ohutusnõuetele; Tähelepanu! Toote täpne mudel on toote etiketil. **Piesardzības pasākumi (LV).** Uzstādišanai var veikt tikai kvalificēts elektriks; Izslēdziet elektroenerģijas padevi, pirms veikt jebkuru darbu; Gaismekļa jāuzstāda atbilstoši visām drošības prasībām; Uzmanību! Precīzs modeļis statīva atzīmēti uz etiķetes tā iekšpusē; **Środki ostrożności (PL).** Instalacja może być wykonywana tylko przez uprawnionego elektryka; Wyłączyć zasilanie elektryczne przed przystąpieniem do pracy; Oprawa musi być zainstalowany zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa; Uwaga! Dokładny model urządzenia oznaczone na etykiecie w środku.



CLV option
only


<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p> 		<p>5</p> 



Beschreibung der Signale des LED-Indikators:

LP.	Farbe der Indikator LED	Lichtzustand	Beschreibung
1	G R G R G	jeder	Bestätigung der Rücksetzung des Zeitschalters oder Fehler (AT)
2		leuchtet	Notfall-Modus
3		leuchtet nicht	Standby
4	R R	jeder	Kommunikationsfehler (nur RS)
5	R	jeder	Batteriefehler
6	R	jeder	Lichtquellen oder Elektronikfehler
7	Fehler oder leuchtet nicht	leuchtet	In einer Testphase
8	Fehler oder leuchtet nicht	jeder	keine Batterie
9	G	leuchtet nicht	Batterie lädt
10	G	leuchtet nicht	Standby (Batterie ist geladen)
11	R R G	leuchtet nicht	Zu viel Leistung für diese Batterie Kapazität

R- RED; G - GREEN



ACHTUNG!

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku mit der richtigen Polarisierung angeschlossen ist.
- Die Netzversorgung sollte erst dann erfolgen, wenn die Batterie an den Wechselrichter angeschlossen ist. -
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm des Kabels ordnungsgemäß isoliert ist und andere Kommunikationsleitungen kurzschließt.
- In einer Leuchte ist das Kabel L und L1 für den Wartungsmodus erforderlich, der nicht gewartete Modus erfordert kein L1-Kabel.

<p>Produkteigenschaften: Stromversorgung: 220-240VAC/50-60Hz, 175-275VDC, 24VDC Lagezeit bis zu 24 Stunden LED-Indikator für externe Stromversorgung und Batterieladephase Ni-Cd Batterien Isolierung Klasse I (III mit Zentralbatterie-Option) Schutzart IP 41 Umgebungstemperatur 0°C - 40°C Elektronischer Batterie-Tiefenentladeschutz Kompatibel mit Standard-Spezifikationen PN-EN 60598, PN-EN 1838</p>	<p>Technische Daten: Lichtquelle LED 3 W Notfall-Betriebszeit 1h oder 3h Batteriebensdauer 4 Jahre</p>
	<p>Materialien: opales Plexiglas</p>
	<p>Montage: Deckenmontage (Aufputz)</p>